

LICEO SCIENTIFICO - "NICOLO' PALMERI"-TERMINI IMERESE  
Prot. 0001564 del 04/02/2022  
VI-9 (Uscita)



*"Tra Memoria e Progetto"*

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' PALMERI"

Distretto 8/46 - Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 Termini Imerese (PA)

Tel. 091/8144145 - Cod. Mecc. PAPS24000G - C.F. 96030480824

e-mail [paps24000g@istruzione.it](mailto:paps24000g@istruzione.it) - [paps24000g@pec.istruzione.it](mailto:paps24000g@pec.istruzione.it) - [www.liceopalmeri.edu.it](http://www.liceopalmeri.edu.it)

---

## DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA CAPIENZA DELLE AULE E SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELL'ESODO

ANNO SCOLASTICO 2021-2022



Termini Imerese

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Marilena Anello)

## **Premessa**

La sottoscritta Marilena Anello, nella qualità di Dirigente scolastico del Liceo "N. Palmeri" di Termini Imerese, nella presente dichiarazione riferisce in merito ai criteri di assegnazione delle aule alle classi, al diverso affollamento delle aule specificando le misure organizzative e/o gestionali adottate per ridurre i rischi aggiuntivi che questa situazione comporta.

La presente dichiarazione fa riferimento all'apposita relazione redatta dal prof. Giacomo Grecomoro, RSPP dell'Istituto, nella quale sono riportati le norme e la legislazione di riferimento, nonché le indicazioni da considerare nella fase di assegnazione delle aule alle classi.

La determinazione della capienza delle aule scolastiche è stata affrontata secondo tre diversi punti di vista: quello legato al contenimento della attuale situazione epidemiologica; quello legato alle situazioni di emergenza che dovessero verificarsi durante le attività didattiche che dovessero richiedere l'evacuazione dell'edificio scolastico; quello legato all'igiene dei locali destinati alla didattica e alla salute degli studenti.

Riguardo il contenimento dell'emergenza epidemiologica si è fatto riferimento alle indicazioni date dal ministero dell'Istruzione e dal Comitato tecnico Scientifico.

Per quanto attiene la problematica dell'emergenza, i riferimenti che sono stati presi in considerazione sono stati il D.M. 26/8/1992 e, in particolare, il parametro delle 26 persone/aula del punto 5.0 e una nota del Ministero dell'Interno che chiarisce che tale parametro non deve essere inteso come assoluto, potendosi adottare un valore diverso (quindi anche più alto).

Per quanto riguarda l'igiene dei locali e la salute degli studenti che li occupano si è fatto riferimento al D.M.18/12/1975 e, in particolare al parametro di 1,96 mq/allievo delle aule.

Il plesso scolastico è stato costruito successivamente al 1975 e quindi dopo della emissione del D.M.18/12/1975 ("Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica") e prima dell'emissione del D.M. 26/8/1992 ("Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica").

## **Assegnazione delle classi alle aule**

L'assegnazione delle aule alle classi è stata effettuata tenendo conto sia del numero degli alunni sia delle dimensioni delle aule. Sono state destinate, in accordo col RSPP, le aule più spaziose alle classi più numerose.

In tutti i casi è stata rispettata sia la massima capienza consentita dalle norme di contrasto al Covid-19 sia quella indicata dal DM del 18/12/1975 (ovvero il numero di allievi per aula).

A seguire si riportano le classi indicando: la densità di affollamento; la massima capienza consentita dalla normativa per il contrasto al Covid-19; la massima capienza consentita specificata dal DM del 18/12/1975 o nel caso dei laboratori (considerati luoghi di lavoro) dall'allegato IV del D.lgs. 81/2008.

<b>Piano</b>	<b>Classe</b>	<b>Densità di affollamento (numero di alunni presenti)</b>	<b>Max capienza consentita dalla normativa anti-covid (numero di alunni presenti)</b>	<b>Max capienza consentita dal DM del 18/12/1975 o dall'allegato IV del D.Lgs. 81/2008</b>
Terra	3ASA	21	22	22
	2D	28	28	29
<b>TOTALI PIANO TERRA</b>		<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>

<b>Piano</b>	<b>Classe</b>	<b>Densità di affollamento (numero di alunni presenti)</b>	<b>Max capienza consentita dalla normativa anti-covid (numero di alunni presenti)</b>	<b>Max capienza consentita dal DM del 18/12/1975 o dall'allegato IV del D.Lgs. 81/2008</b>
Primo	1A	25	25	26
	2A	22	25	26
	3A	23	25	25
	4A	25	25	25
	5A	24	25	25
	1D	25	25	25
	5B	24	25	25
	4C	25	25	25
	1C	24	25	25
	3D	22	25	25
	4D	28	32	33
	5BSA	28	30	35
	2C	28	28	30
	5C	21	24	26
1B	27	35	42	
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>		<b>371</b>	<b>399</b>	<b>419</b>

<b>Piano</b>	<b>Classe</b>	<b>Densità di affollamento (numero di alunni presenti)</b>	<b>Max capienza consentita dalla normativa anti-covid (numero di alunni presenti)</b>	<b>Max capienza consentita dal DM del 18/12/1975 o dall'allegato IV del D.Lgs. 81/2008</b>
Secondo	1ASA	25	25	25
	1BSA	24	25	25
	1CSA	24	25	25
	1DSA	25	25	25
	2ASA	23	25	25
	2BSA	22	25	25
	2CSA	25	25	25
	4ASA	24	25	25

	4BSA	25	25	25
	4B	25	25	25
	2B	28	32	36
	3B	29	30	35
	3C	27	32	38
	5CSA	29	38	51
	3BSA	15	18	18
	LAB. INFORMAT.	25	25	55
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>		<b>395</b>	<b>425</b>	<b>483</b>

### **Gestione dell'emergenza e dell'esodo**

Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza e dell'esodo, come detto in premessa, si è fatto riferimento al D.M. 26/8/1992 e, in particolare, al parametro delle 26 persone/aula di cui al punto 5.0 e alla nota del Ministero dell'Interno che chiarisce che tale parametro non deve essere inteso come assoluto, potendosi adottare un valore diverso (quindi anche più alto) a condizione che sia verificata sia la presenza di uscite idonee dalle aule, sia una capacità di deflusso delle vie d'esodo adeguata alle situazioni di maggiore affollamento.

Inoltre, sono stati esaminati: i percorsi d'esodo in caso di emergenza; la larghezza delle porte di uscita delle classi; la larghezza, la lunghezza e il numero delle vie di uscita dai piani che permettono il deflusso verso l'esterno. Nelle suddette verifiche ed esamine si è tenuto conto che:

- la capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano (articolo 5.1 del D.M. 26/08/1992);
- sono presenti almeno due uscite verso luogo sicuro (articolo 5.2 del D.M. 26/08/1992);
- la larghezza delle vie di uscita non sono inferiori a due moduli (1,2 metri) (articolo 5.3 del D.M. 26/08/1992);
- la lunghezza delle vie di uscita non è superiore a 60 metri (articolo 5.4 del D.M. 26/08/1992);
- la larghezza totale delle uscite di ogni piano permette il regolare deflusso (articolo 5.5 del D.M. 26/08/1992);
- il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non è inferiore a due e sono poste in punti ragionevolmente contrapposti (articolo 5.6 del D.M. 26/08/1992).

Dagli studi effettuati si afferma che l'assegnazione delle vie d'esodo ai locali dell'Istituto soddisfa i requisiti dettati dal D.M del 26/08/1992.

Ciò premesso, la sottoscritta, consapevole delle responsabilità derivanti dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sentito il parere del prof. Giacomo Grecomoro, RSPP dell'Istituto,

#### **Dichiara**

che per l'anno scolastico 2021/22 l'assegnazione delle aule alle classi è stata effettuata garantendo gli opportuni requisiti di igiene e sicurezza.

Termini Imerese lì 04/02/2022

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Marilena Anello)